

# OBEC TERCHOVÁ

Ul. Sv. Cyrila a Metoda č. 96 , 013 06 Terchová

č.j. 2018/984

V Terchovej dňa 22.06.2018

č. tel.:041/5695554

Vybavuje: Ing. Homzová

## ROZHODNUTIE

Navrhovateľ	COBA AUTOMOTIVE, s.r.o. , IČO: 36 399 329
Adresa	Vyšné Kamence 11, 013 06 Terchová

/ďalej len navrhovateľ/ v zast. MMC INVEST, s.r.o., Kuzmányho 8428/20A, 010 01 Žilina podali dňa 04.05.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a určení ochranného pásma

pre	<b>Predĺženie vodovodu Terchová</b>
v kat. území	<b>Terchová</b>
na pozemkoch KN parc. č.	C KN 2274/1, 17323, 1999/75, 1999/85, 1999/37, 1999/36, 1999/35, 1999/34, 1999/33, 1999/32, 1999/29, 1999/69, 1999/68, 1999/67, 1999/66, 1999/122, 1999/64, 1999/11

Obec Terchová ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon / v znení neskorších predpisov prerokoval návrh COBA AUTOMOTIVE, s.r.o., Vyšné Kamence 11, 013 06 Terchová , IČO 36 399 329 v zast. MMC INVEST, s.r.o., Kuzmányho 8428/20A, 010 01 Žilina návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a určení ochranného pásma : **Predĺženie vodovodu Terchová** , ktorej budúcim prevádzkovateľom bude spoločnosť : Severoslovenské vodárne a kanalizácie , a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina , v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č.453/2000 Z.z.

**ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY A URČENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA**

**„Predĺženie vodovodu Terchová Terchová “**

Týmto rozhodnutím sa stavba umiestňuje v katastrálnom území Terchová na pozemkoch v zastavanom území i mimo zastavaného územia C KN 2274/1, 17323, 1999/75, 1999/85, 1999/37, 1999/36, 1999/35, 1999/34, 1999/33, 1999/32, 1999/29, 1999/69, 1999/68, 1999/67, 1999/66, 1999/122, 1999/64, 1999/11 v súlade so situáciou, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

**6. Polohové, výškové :**

- situácia trasovania stavby v prílohe č. 1 podľa dokumentácie stavby vypracovanej Ing. Matúšom Bursom, Banská Bystrica .

*Rozšírenie vodovodu je navrhované z potrubia HDPE, priemeru 110mm, tlakovej triedy PN 10 v dĺžke 867m. Bude nadväzovať na stavbu „ Terchová – vodovod Podubeneč“, ktorá plánuje predĺženie rozvodu vody až po súbeh miestnej komunikácie so štátnou cestou, v blízkosti vodného toku Varínka. Predmetné miesto bude napájacím bodom navrhovaného potrubia. Tesne za napojením potrubia sa navrhuje osadenie sekčného uzáveru, za ním bude inštalovaná podzemná odzdušňovacia súprava. Následne bude potrubie vedené k štátnej komunikácii II/583 a súbežne s existujúcou kanalizáciou. Potrubie bude uložené v rámci ochranného pásma kanalizácie, t.j. 1,5m od vonkajšej hrany kanalizačného potrubia. Súbeh pokračuje pozdĺž kanalizácie, na strane nespevnenej krajnice cesty až po miestnu časť Vyšné Kamence, kde križuje kanalizáciu a trasa bude vedená po vnútornej strane komunikácie. Potrubie bude ukončené zaslepením pred koncom areálu spoločnosti COBA Automotive. Počet a poloha prípojok bude upresnená pri realizácii stavby.*

**7. Napojenie na komunikačnú sieť:**

- prístup na pozemky prostredníctvom existujúcej miestnej spevnenej komunikácie a štátnej cesty II. triedy so smerovaním Terchová – Vyšné Kamence

**8. Napojenie na rozvodné siete a kanalizáciu:**

Pred zahájením prác je investor povinný odsúhlasiť všetky nadzemné a podzemné siete s ich správcami a vytýčiť ich na mieste.

Podmienky stanovené pri vytýčení sietí v plnom rozsahu zohľadniť pri spracovaní projektovej dokumentácie.

Stavebný úrad v zmysle ust. §71 ods.2 stavebného zákona upúšťa od vydania povolenia terénnych úprav a prípravy územia.

**9. Rozsah projektovej dokumentácie k návrhu pre vydanie stavebného povolenia:**

- a. projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach bude obsahovať :
- b. sprievodnú správu, súhrnnú technickú správu, celkovú situáciu osadenia stavby, stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmé navrhované trasovanie a navrhované technické riešenie.

**10. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy:**

v zmysle vyjadrení správcov inž. sietí

ST, a.s. Žilina pod č. 6611801993 zo dňa 24.01.2018

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o..

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č.351/2011Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3 .
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí ( najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí :  
Rastislav Kubík, [rastislav.kubik@telekom.sk](mailto:rastislav.kubik@telekom.sk), +421415001398
- V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma . + 10 ďalších bodov vyjadrenia

ORANGE SLOVENSKO, a.s. zo dňa 15.02.2018

V záujmovom území sa nenachádzajú PTZ Orange.

SPP- D, a.s. Bratislava pod č. TD/NS/0086/2018/Ki zo dňa 09.02.2018

V záujmovom území sa nachádzajú STL plynovod DN100, DN150 oceľ a VTL plynovod DN500 PN63.

- SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) súhlasí s realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania podmienok :
- Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky.
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete , SPP-D vykoná bezplatne vytýčenie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
- Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania podľa podmienok v tomto vyjadrení.
- Stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania na posúdenie SPP-D.
- V projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania požadujeme , aby stavebník rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a ich ochranným a bezpečnostných pásiem, pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam.+2 ďalšie body vyjadrenia

- Akékoľvek zemné práce realizované v ochrannom pásme VTL plynovodu môžu byť vykonávané len na základe „Povolenia na činnosť v ochrannom pásme VTL plynovodu“. Povolenie vystaví technik prevádzky.
- vyjadrenie Stredoslovenskej energetiky – Distribúcie, a.s. Žilina pod č. 4600040903/126 zo dňa 20.02.2018
  - V predmetnej lokalite katastra Terchová – Vyšné Kamence sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení prikkladáme na situačnom výkrese ako prílohu vyjadrenia.
  - Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2015Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN..
  - Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D na základe objednávky vytýči určený pracovník SSE-D.
  - V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pre opravách a rekonštrukciách našich vedení nezodpovedáme za poškodenia Vášho zariadenia.

SEVAK, a.s. Žilina pod č. O18003516/MKv zo dňa 14.02.2018

K predloženej žiadosti dávame ako dotknutý orgán v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Z.z. § 140b/ záväzné súhlasné stanovisko pri dodržaní podmienok :

- V záujmovom území sa nachádza kanalizačný zberač PVC DN 300, žiadame akceptovať polohu vodohospodárskych zariadení v našej správe a prevádzke.
- Žiadame dodržať ochranné pásmo verejnej kanalizácie, t.j. 1,5m od vonkajšieho pôdorysného okraja kanalizačného potrubia na obidve strany.
- Pre účely stavebného konania žiadame predložiť projektovú dokumentáciu na vyjadrenie.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-ZA-OSZP1-2018/015856-002/Ryb zo dňa 12.04.2018

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-ZA-OSZP3-2018/019354-003/Bal zo dňa 17.04.2018

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nemá námietky k vydaniu územného rozhodnutia na predmetnú stavbu za predpokladu akceptovania stanovených podmienok:

- Prípadný nevyhnutný a opodstatnený výrub drevín a krovín bude riešený v zmysle § 47 a § 48 zákona (t.j. na dreviny a kroviny, ktoré na danom pozemku rastú a ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, bude vydané právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín a krovín v správnom konaní).
- V prípade porušenia pôdneho krytu stavebnou činnosťou ako aj sprievodnými aktivitami, stavebník zabezpečí opatrenia na zamedzenie šírenia invázných druhov rastlín. Taktiež bude zabezpečované odstraňovanie nepôvodných druhov, ktoré sa samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné druhy v zmysle (§7 zákona).

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-ZA-OSZP3-2018/013744-002/SlT zo dňa 08.03.2018

- Súhlasné vyjadrenie s podmienkami k realizácii stavby.
- Investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.
- Vzniknuté odpady z výkopových a stavebných prác počas výstavby budú odovzdané na zneškodnenie a zhodnotenie oprávnenej organizácii vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-ZA-OSZP3-2018/013740-002/Kri zo dňa 05.03.2018

Umiestnenie predmetnej stavby je z hľadiska ochrany vodných pomerov možné za splnenia podmienok :

- Stavba má v zmysle ust. §52 vodného zákona charakter vodnej stavby, na ktorú bude potrebné povolenie v zmysle § 26 vodného zákona, a ktoré vydá na základe žiadosti a príslušných dokladov orgán štátnej vodnej správy.
- Dokumentácia bude odsúhlasená správcami inžinierskych sietí.
- K technickému riešeniu a k navrhovanému spôsobu zásobovania vodou sa musí vyjadriť prevádzkovateľ a správca verejného vodovodu. Všetky podmienky a požiadavky uvedené v predmetnom vyjadrení je nutné splniť a zapracovať do projektu pre stavebné povolenie.+ 3ďalšie body vyjadrenia.

Správa ciest ŽSK Žilina pod č. 24/2018/SC ŽSK-64 zo dňa 16.03.2018

Správa ciest ŽSK súhlasí s výnimkou zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme a s vydaním územného rozhodnutia uvedenej stavby za podmienok :

- Potrubie navrhovaného vodovodu umiestniť v hĺbke min. 1,2m pod niveletu vozovky.
- Navrhovaný vodovod, v súbehu s telesom cesty II/583, mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce, umiestniť za jazdný pás cesty II/583.
- Žilinský samosprávny kraj plánuje v období rokov 2019-2020 realizovať stavbu : Rekonštrukcia cesty II/583 – cestná komunikácia. V úseku, kde bude uložené potrubie verejného vodovodu požadujeme , aby konečná úprava v mieste ryhy bola vyhotovená v stanovených konštrukčných vrstvách.

OR Policajného zboru v Žiline , ODI pod č. ORPZ-ZA-ODI1-9-05/2018 zo dňa 21.02.2018

Súhlas s požiadavkou zapracovania do ďalšieho stupňa dokumentácie komplexný návrh prenosného dopravného značenia riešený po etapách a to tak, aby nebola narušená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na ceste II/583 a na priľahlých vjazdoch do areálov počas výstavby vodovodu.

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. OU-ZA-OCDPK-2018/010117/5/SUB zo dňa 06.04.2018

Súhlas s realizáciou stavby, z dôvodu umiestnenia stavby do ochranného pásme cesty II/583, ktoré je 25m od osi vozovky cesty, bola cestným správnym orgánom pre žiadateľa

v predmetnej veci povolená výnimka z cestného ochranného pásma listom č. OU-ZA-OCDPK-2018/016690/2/SUB zo dňa 06.04.2018.

Stavebník je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny orgán doplniť v zmysle vykonania štátneho odborného dozoru nad pozemnou komunikáciou v zmysle § 3c ods.1 písm.c) cestného zákona.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline pod č. A/2018/00267/PPL/Kr zo dňa 14.03.2018

Súhlas s návrhom podľa §13 ods.3 písm.b) zákona NR SR č. 355/2007Z. z..

OR Hasičského a záchranného zboru v Žiline pod č. ORHZ-ZAI-160-0032018 zo dňa 26.03.2018

#### Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Námietky účastníkov konania v priebehu konania boli vznesené. Na ústnom pojednávaní dňa 28.05.2018 zo strany spoluvlastníkov pozemku parc.č. C KN 1999/85 orná pôda o výmere 115m<sup>2</sup> : p. Márie Molčákovej, bytom Štiavnická 8, Košice a p. Ivety Ostrožlíkovej, bytom J. Béreša 2, Prešov v zast. p. Patrika Ostrožlíka bola vznesená námietka trasovania vodovodu mimo tohto dotknutého pozemku.

Uvedenej námietke sa **nevyhovuje**.

Navrhované predĺženie vodovodu sa zriaďuje a bude prevádzkovať vo verejnom záujme, ktorej budúcim prevádzkovateľom bude spoločnosť : Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, Žilina a v zmysle zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách bude predĺženie vodovodu ďalej vybudované a určené pre hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou . Bod napojenia uvedeného predĺženia vodovodu je určený koncovým bodom realizujúcej sa stavby : Terchová-vodovod Podubenec , ktorý je rovnako určený pre hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a zároveň ktorú budú prevádzkovať a spravovať Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, Žilina .

Navrhovaná trasa je vedená vo vnútornom okraji ochranného pásma kanalizačného potrubia (t.z. uloženia potrubia bude v rámci koridoru 1,50m od kraja potrubia podľa zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a kanalizáciách..), na ktoré sa vzťahujú osobitné podmienky a oprávnenia a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam budú doriešené do kolaudácie uvedenej stavby podľa §§20,21 citovaného zákona.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 odst. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Ne Stratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. Predĺžiť platnosť územného rozhodnutia je možné pred uplynutím tejto lehoty.

#### **Odôvodnenie:**

Navrhovateľ, COBA AUTOMOTIVE, s.r.o., Vyšné Kamence 11, 013 06 Terchová , IČO 36 399 329 v zast. MMC INVEST, s.r.o., Kuzmányho 8428/20A, 010 01 Žilina podali dňa 04.05.2018 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: Predĺženie vodovodu Terchová , ktorej budúcim prevádzkovateľom bude spoločnosť

: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, so situovaním na pozemkoch C KN 2274/1, 17323, 1999/75, 1999/85, 1999/37, 1999/36, 1999/35, 1999/34, 1999/33, 1999/32, 1999/29, 1999/69, 1999/68, 1999/67, 1999/66, 1999/122, 1999/64, 1999/11 v katastrálnom území Terchová podľa dokumentácie stavby vypracovanej Ing. Matúšom Bursom, Banská Bystrica.

*Rozšírenie vodovodu je navrhované z potrubia HDPE, priemeru 110mm, tlakovej triedy PN 10 v dĺžke 867m. Bude nadväzovať na stavbu „ Terchová – vodovod Podubeneč“, ktorá plánuje predĺženie rozvodu vody až po súbeh miestnej komunikácie so štátnou cestou, v blízkosti vodného toku Varínka. Predmetné miesto bude napájacím bodom navrhovaného potrubia. Potrubie bude ukončené zaslepením pred koncom areálu spoločnosti COBA Automotive. Počet a poloha prípojok bude upresnená pri realizácii stavby.*

Uvedeným dňom bolo začaté konanie.

Obec Terchová, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje pojednávanie o začatí územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania, účastníkom konania, kde nie je list vlastníctva založený oznámil verejnou vyhláškou a súčasne nariadil na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 28.05.2018.

Pripomienky a námietky k uvedenému návrhu boli vznesené na ústnom pojednávaní vznesené zo strany spoluvlastníkov pozemku parc.č. C KN 1999/85 orná pôda o výmere 115m<sup>2</sup> : p. Márie Molčákovej, bytom Štiavnická 8, Košice a p. Ivety Ostrožlíkovej, bytom J. Béreša 2, Prešov v zast. p. Patrika Ostrožlíka s požiadavkou trasovania vodovodu mimo tohto dotknutého pozemku. Uvedenej námietke sa nevyhovelo z dôvodu, že technické riešenie je navrhnuté v súlade s existujúcimi územno-technickými podmienkami a skutočnosťou existujúcej technickej infraštruktúry a ich ochranných pásiem ( trasovanie v súbehu s existujúcou verejnou kanalizáciou DN 300, existujúcou komunikáciou II. triedy : II/583 ). Stavebný úrad pre doplnenie zaslal namietajúcim účastníkom konania okrem situácie označenej ako príloha č. 1, do ktorej na konaní nahliadli, aj kópiu situácie trasovania navrhovanej stavby s označením ako príloha č. 3, z ktorej jednoznačne vyplýva, že navrhovaná trasa predĺženia vodovodu je vedená po vnútornom okraji ochranného pásma kanalizačného potrubia, t.j. 1,50m od kraja potrubia a umožnil im v stanovenej lehote sa vyjadriť.

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá starostlivosti o životné prostredie resp., že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje a navrhované predĺženie vodovodu do miestnej časti Vyšné Kamence je v súlade s územno-plánovacím dokumentom Zmeny a doplnky č.1 ÚPN SÚ Terchová, ktoré boli schválené OZ 29.06.2007.

Na základe uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

#### **Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia na adresu Obce Terchová, Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky.

Osma strana č. 2018/984

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov.

Za vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby sa vyrubuje podľa položky 59 vyhl. č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov správny poplatok vo výške 100,00 eur .



*Jozef Davidík*  
Jozef D á v i d í k  
starosta obce

**Účastníkom územného konania o umiestnení líniovej stavby sa oznamuje toto rozhodnutie verejnou vyhláškou vyvesením oznámenia po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu v Terchovej a webovej stránke Obce Terchová.**

Vyvesené dňa : 22.06.2018


Zvesené dňa :



OBEC  
TERCHOVÁ  
-3-

*[Handwritten signature]*





**LEGENDA:**

- RAD** NÁZOV VODOVODNÉHO RADU  
**HDPE PE100 SDR17 PN 10, d110x6,6 mm** MATERIÁL, d x e (mm)  
**dĺžka 1442 m** dĺžka (m)
- NAVRHOVANÝ VODOVOD
  - CHRÁNIČKA NA VODOVODNOM POTRUBÍ STANIČNIE
  - NAVRHOVANÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA
  - EXISTUJÚCA KANALIZÁCIA
  - OCHRANNÉ PÁSMO EXISTUJÚCEJ KANALIZÁCIE - 1,5 m NA OBE STRANY POTRUBIA
  - PLANOVANÝ VODOVOD V ČASTI PODDUBENEC



2					
1					
0					
Revízia:	Datum:	Vydal:	Schválil:		
<b>OBJEDNÁVATEĽ</b>		IMHC INVEST, s.r.o.		IMHC INVEST, s.r.o.	
<b>INVESTOR</b>		COBA Automotive, s.r.o.		COBA Automotive, s.r.o.	
Projektová organizácia:		BURSA s.r.o.		Partizánska cesta 70 974 01 Banská Bystrica E-mail: bursa@bursa.sk	
Vypracoval:		Zodpovedný projektant:		H I P:	
Ing. Rastislav Haraga		Ing. Mariša Bursa		Ing. Ondrej Bursa	
Akcia:		Terchová		Terchová	
Objekt:		Terchová		Terchová	
Miesto:		Formát:		7 A4	
Terchová - rozšírenie vodovodu		Datum:		11. 2017	
Situácia - katastrálna mapa		Stupeň:		DÚR	
Mierka:		Č. zmluvy:		565-05-27717	
1:1 000		Číslo prílohy:		3.	

**SO 01**  
**ROZŠÍRENIE VODOVODU TERCHOVÁ**  
**HDPE PE100 SDR17 PN 10, d110x6,6 mm**  
**dĺžka 867 m**



**SO 01**  
**ROZŠÍRENIE VODOVODU TERCHOVÁ**  
**HDPE PE100 SDR17 PN 10, d110x6,6 mm.**  
**dĺžka 867 m**



ISPA CZ ZBERAČ 'A'  
PVC DN 320 mm

ST. KOMUNIKÁCIA - III/583

0,867 00