

**OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA**  
odbor starostlivosti o životné prostredie  
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia  
Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina

Číslo spisu: OU-ZA-OSZP3-2014/037105-003/Kri

V Žiline dňa 18.12.2014

OBEDNÝ ÚRAD TERCHOVÁ	
Došlo	30.12.2014
Číslo	57

**KRASPLAST AMG, s.r.o.**

Došlo: 30 DEC 2014

Číslo: 580/2014 Prílohy: 1

## R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona číslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 61 písm. c) zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), s použitím ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva

### STAVEBNÉ POVOLENIE

pre stavebníka: **KRASPLAST AMG, s.r.o., IČO: 36 421 642**, so sídlom Mládežnícka 285, 013 03 Krasňany, v stavebnom konaní po prerokovaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 66 stavebného zákona rozhodol takto:

Stavba „**Stavebné úpravy domu č. 702 na parcele č. 16439/2: Čistiareň odpadových vôd**“ na pozemkoch parcelné čísla **KN 16439/3, 16440/5, 17136/1** (vodný tok) v **katastrálnom území Terchová** sa podľa § 26 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

#### p o v o ľ u j e.

Stavba pozostáva z kanalizačnej prípojky z rúr PVC DN 200mm dĺžky 5,0 m, ktorou sú odvádzané splaškové vody z prevádzky ubytovacieho zariadenia do ČOV typ SX-P-S 30 (SBR), z ktorej budú prečistené odpadové vody odvedené kanalizačným potrubím PVC DN 160mm o celkovej dĺžke 6,5 m cez výustný objekt do povrchových vôd – Biely Potok č. 133 v povodí 4-21-05.

## **Na uskutočnenie vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorú vypracovala Ing. Tina Pikorová, PhD. – odborne spôsobilá osoba a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení si ako súčasť spisu ponecháva tunajší úrad.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočnenie stavieb, vyhláška číslo 532/2002 Z.z. a príslušné technické normy.
4. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
5. Pred začatím stavby je stavebník povinný vytýčiť na stavenisku všetky podzemné vedenia, ktoré sa v záujmovom území nachádzajú, ich správcami. Vytýčenie vedenia rešpektovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Po obnažení vedenia prizvať zástupcu k zásypu vedenia. Zemné práce v blízkosti vedenia oznámiť bezodkladne jeho správcovi.
6. Na stavbe môžu byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom číslo 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
7. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ stavby - oprávnená právnická alebo fyzická osoba. Stavebník oznámi stavebnému úradu meno (názov) a adresu zhotoviteľa stavby, ktorý zároveň zabezpečí odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.
8. **Pri realizácii stavby musia byť dodržané nasledovné podmienky:**  
LESY SR, š.p., OZ Žilina v zmysle stanoviska č. 52885/2014 zo dňa 06.11.2014 ako správca dotknutého vodného toku názov: Biely Potok č. 133 v povodí 4-21-05, k. ú. Terchová dávame súhlasné stanovisko k vybudovaniu a vyústeniu výtoku ČOV do recipienta Bieleho potoka.  
Svoje stanovisko podmieňujeme tým, že vyústenie výtokového kanála bude vybudované a breh spevnený tak, ako je v predloženej projektovej dokumentácii. Koniec výpustnej rúry odporúčame ukončiť „Žabou klapkou“.  
Zároveň podotýkame, že investor preberá zodpovednosť o takto definovaný výustný objekt a spevnený breh aj do budúcnosti (zodpovednosť za škody, technický dozor, povinnosť údržieb a pod.).
9. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť zápis o odovzdaní a prevzatí stavby; zápis o skúške vodotesnosti prítokového potrubia, odtokového potrubia a kanalizácie; nádrže ČOV a prevádzkový poriadok ČOV.
10. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
11. Stavba nesmie byť zahájená, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
12. Stavba bude dokončená najneskôr do 31.12.2016.

Účastníci konania nevzniesli námietky voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

## O d ô v o d n e n i e:

Stavebník KRASPLAST AMG, s.r.o., so sídlom Mládežnícka 285, 013 03 Krasňany, IČO: 36 421 642, podal dňa 24.11.2014 na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu „Stavebné úpravy domu č. 702 na parcele č. 16439/2: Čistiareň odpadových vôd“ situovanú na pozemkoch parcelné čísla KN 16439/3, 16440/5, 17136/1 (vodný tok) v katastrálnom území Terchová pri objekte, prevádzke - ubytovacieho zariadenia, z ktorého budú odpadové vody po prečistení v ČOV odvádzané kanalizáciou vyústenou do povrchových vôd – Biely Potok č. 133 v povodí 4-21-05.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Tunajší úrad formou verejnej vyhlášky pod spis. číslom OU-ZA-OSZP3-2014/037105-002/Kri zo dňa 25.11.2014 oznámil všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania a zároveň nariadil ústne pojednávanie. Ústne pojednávanie sa uskutočnilo dňa 16.12.2014 na Okresnom úrade Žilina.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal návrh o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v stavebnom zákone a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Účastníci konania mohli podľa oznámenia o začatí stavebného konania, uplatniť svoje námietky k žiadosti o stavebné povolenie na predmetnú stavbu, najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány.

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Rozsah vodnej stavby, ktorý je predmetom povoľovania je podrobne uvedený vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Všeobecný stavebný úrad Obec Terchová vydal záväzné stanovisko podľa § 120 ods. 2 zák.č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v nadväznosti na § 140b stavebného zákona. Ku stavbe dal kladné stanovisko aj správca vodného toku LESY SR, š.p. OZ Žilina.

Ostatní účastníci konania a ani dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky a pripomienky voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Samostatným rozhodnutím bude vydané povolenie na osobitné užívanie vôd - vypúšťanie vyčistených splaškových odpadových vôd z ČOV do povrchových vôd.

Na základe uvedených skutočností špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V zmysle zákona číslo 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. e) bod 3 Sadzobníka správnych poplatkov bol zaplatený správny poplatok vo výške vo výške 50,00 € uhradený formou - Potvrdením pre evidenciu poplatku.

## P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa §§ 53 a 54 zák.č. 71/19 Zb. o správnom konaní podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina.



Rozhodnutie v zmysle § 73 ods. 17 písm. b) zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) nemožno preskúmať súdom.



V.A. [Handwritten signature]

RNDr. Drahomíra Macášková  
vedúca odboru

Rozhodnutie sa doručí:

1. KRASPLAST AMG , s.r.o., Mládežnícka 285, 013 03 Krasňany + *overená projektová dokumentácia*
2. KRASPLAST spol. s.r.o., Mládežnícka 285, 013 03 Krasňany
3. Ing. Tina Pikorová, PhD., V. Spanyol 37, 010 01 Žilina – projektant
4. LESY SR, š.p. OZ Žilina, Nám. M. R. Štefánika 1, 011 45 Žilina
5. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina
6. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou - Obec Terchová
7. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou - OÚ Žilina

Na vedomie:

1. Obec Terchová, 013 06 + *overená projektová dokumentácia*
2. spis

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Terchová a OÚ Žilina spôsobom v obci obvyklým.

vyvesené dňa.....*08.01.2015*.....  
pečiatka, podpis

zvesené dňa.....  
pečiatka, podpis

*[Handwritten signature]*  
**OBEČNÝ ÚRAD**  
**013 06 TERCHOVÁ**  
**okres Žilina**  
**2**

**Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame Obec Terchová túto vyhlášku zaslať späť na OÚ Žilina s vyznačením uvedených údajov.**