

O B E C T E R C H O V Á

ul. Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová

č.j. 2015/2866

V Terchovej dňa 23.11.2015

Vybavuje: Ing. Homzová

Č.tel.:041/5695554

Stredoslovenská energetika-
Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina

Vec: Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác - súhlas

Dňa 11.11.2015 ste v zast. Ing. Štefana Binó – Elektrické zariadenia podali ohlásenie udržiavacích prác na stavbe : **Terchová, Repáňovia : Rekonštrukcia NN** so zdôvodnením , že pri kontrole technického stavu rozvodov bol zistený nevyhovujúci a nebezpečný stav drevených podperných bodov a vzdušnej siete, ďalšie prevádzkovanie zariadenia predstavuje riziko zranenia osôb a materiálne škody.

Udržiavacie práce budú vykonané v nasledovnom rozsahu :

Z jestvujúcej TS114/ts/terchova repanovia (vývod Jánošovia) bude nový kábel Retilens 3x120+70+2x16 v dĺžke cca 575m umiestnený na novonavrnutých PB v pôvodnej trase v počte 9ks. Pri dome č.1020 pri podpernom bode č.10 bude cez skriňu VRIS2 vyvedený kábel do jestvujúcej skrine PRIS4. Z podperného bodu č.11 (demontáž AD, montáž JB10,5/15kN) cez vonkajšiu rozpojovacu skriňu VRIS2 pokračuje ďalej kábel Retilens 3x95+70+2x16, smer PB pri dome č.1115. Smer PB pri dome č.1115 v dĺžke cca 235m a smer PB pri dome č.1018 v dĺžke cca 163m. Obidva smery budú realizované typom kábla Retilens 3x95+70+2x16. V smere PB pri dome č. 1115 budú vymenené za betónové PB 2ks a v smere PB pri dome č.1018 budú vymenené za betónové PB 3ks.

Domové prípojky, ktoré nemajú istenie na podpernom bode budú dovybavené HDS. Prípojky realizované holými vodičmi budú vymenené za závesný kábel. Demontované svietidlá VO pri novoosadených podperných bodoch budú preinštalované na nové PB, v počte 3ks. Navrhované prvky budú umiestnené a zapojené podľa situácie a jedнопólovej schémy.

Proti realizácii udržiavacích prác v rozsahu uvedenom v ohlásení **nemá** tunajšia Obec Terchová podľa § 57 odst.2 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov **námietky** .

- Stavebník je povinný dodržať pri uskutočňovaní a užívaní stavby príslušné slovenské technické normy. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce , dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

Toto oznámenie nie je rozhodnutím a nenahrádza stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov.




Ing. Milan Laurenčík

starosta obce

Prílohy :

- projekt udržiavacích prác, ktorý vypracoval Ing. Štefan Binó

Doručí sa :

Milan Dávidík , Do Charvátov č.1162/16, 013 06 Terchová
Ludmila Chromiaková, Na Malý Diel 30, 010 01 Žilina
Božena Mičová , Koňhora 765, 013 03 Varín
Ján Dávidík, 013 06 Terchová 1030
Peter Repáň, 013 06 Terchová 1402
Pavol Repáň, 013 06 Terchová 1027
Jozef Panták , 013 06 Terchová 1031
Anna Balátová, 013 06 Terchová 1057
Mária Kováčová, 013 05 Lysica č.71
Alojz Lysičan, 013 06 Terchová 1115
Margita Dávidíková, 013 06 Terchová 1024
Ján Balát, 013 06 Terchová 1014
Ivana Skalická, Červenej armády 357/11, 036 01 Martin
Martina Stupáková, Tomášikova 4020/2, 036 01 Martin
Martin Rechterík, 013 06 Terchová 937
Františka Wernerová , Keplerstrasse 21A, 637 41 Aschaffenburg, DE

Toto oznámenie sa z dôvodu, že sa jedná aj o neznámych vlastníkov v k.ú. Terchová (§36 ods.4 stavebného zákona) doručuje týmto účastníkom konania verejnou vyhláškou. V zmysle § 26ods.2 správneho poriadku sa táto listina oznámi vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli stavebného úradu Obce Terchová. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa : 25.11.2015

Zvesené dňa :



